



ZERTIFIKAT

Systembewertung und Regelwerkskonformität

Zertifikats-Nr.: KC/505031304-2/10/2026

Inhaber des Zertifikats: Portus Data Centers Muenchen GmbH
Marsstraße 5
85551 Kirchheim bei München

Prüfzeichen:



Site: Portus Data Center MUC1
Marsstraße 5
85551 Kirchheim bei München

Geprüfte Parameter: Verfügbarkeitsklasse AC4
Schutzklassen PC1 – PC4

Geprüft gemäß:

ISO/IEC 22237 – Information technology – Data centre facilities and infrastructures

- ISO/IEC 22237-1:2021 – General concepts
- ISO/IEC 22237-2:2024 – Building construction
- ISO/IEC 22237-3:2021 – Power distribution
- ISO/IEC 22237-4:2021 – Environmental control
- ISO/IEC 22237-6:2024 – Security systems

Darüber hinaus wurden die folgenden technischen Spezifikationen berücksichtigt:

- ISO/IEC TS 22237-5:2018 – Telecommunications cabling infrastructure
- ISO/IEC TS 22237-7:2018 – Management and operational information

Prüfergebnis:

Das oben genannte Rechenzentrum wurde auf freiwilliger Basis geprüft und erfüllt die Anforderungen des genannten Regelwerks. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Auditbericht „505.031.304 Auditbericht Zertifizierung ISO22237 Portus MUC1“ vom 12. Mai 2026.

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum 20. Mai 2029.

München, den 21. Mai 2026


Gerhard Klein
Fachzertifizierer der
Zertifizierstelle Energie und Systeme




Katrin Hausmann
Zertifizierstelle
Energie und Systeme



PIN: 52de