



ZERTIFIKAT

Systembewertung und Regelwerkskonformität

Zertifikats-Nr.: KC/505031304-1/10/2026

Inhaber des Zertifikats: Portus Data Centers Muenchen GmbH
Marsstraße 5
85551 Kirchheim bei München

Prüfzeichen:



Site: Portus Data Center MUC1
Marsstraße 5
85551 Kirchheim bei München

Geprüfte Parameter: Verfügbarkeitsklasse VK4
Schutzklassen SK1 – SK4
Granularitätsniveau 2

Geprüft gemäß:

DIN EN 50600 – Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren

- DIN EN 50600-1: 2019-08 – Allgemeine Konzepte
- DIN EN-50600-2-1: 2021-09 – Gebäudekonstruktion
- DIN EN-50600-2-2: 2019-08 – Stromversorgung
- DIN EN-50600-2-3: 2019-08 – Regelung der Umgebungsbedingungen
- DIN EN-50600-2-4: 2023-09 – Infrastruktur der Telekommunikationsverkabelung
- DIN EN-50600-2-5: 2021-09 – Sicherungssysteme
- DIN EN-50600-3-1: 2016-08 – Informationen für das Management und den Betrieb

Prüfergebnis:

Das oben genannte Rechenzentrum wurde auf freiwilliger Basis geprüft und erfüllt die Anforderungen des genannten Regelwerks. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Auditbericht „505.031.304 Auditbericht Re-Zertifizierung EN50600 Portus MUC1“ vom 12. Mai 2026.

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum 20. Mai 2029.

München, den 21. Mai 2026


Gerhard Klein
Fachzertifizierer der
Zertifizierstelle Energie und Systeme




Katrin Hausmann
Zertifizierstelle
Energie und Systeme



PIN: htio